

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,  
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 123/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному казенному образовательному учреждению «Сивухская средняя  
общеобразовательная школа» (МКОУ «Сивухская СОШ»),*

*Директору МКОУ «Сивухская СОШ» Магомедову Магомедмирзе Гаджиевичу*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 123

(наименование органа ГПН)

от « 20 » июня 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 28 » июня 2017 г. по 15 ч 00 мин. « 29 » июня 2017 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому  
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

*майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем*

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного образовательного учреждения «Сивухская средняя общеобразовательная  
школа» (МКОУ «Сивухская СОШ»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Сивух.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директором МКОУ «Сивухская СОШ»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

*Магомедовым Магомедмирзой Гаджиевичем*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
Предписания				

1.	2.	3.	4.	5.
1	Оборудовать здания МКОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНиП 31-06-2009	22.05.2018	
2	Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	22.05.2018	
3	Обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций (горючих материалов чердачных помещений зданий МКОУ), а также осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Правила противопожарного режима в РФ, п.21	22.05.2018	
4	Не допускать в помещениях МКОУ эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ, п/п в) п. 42	22.05.2018	
5	Демонтировать перегородки медицинского кабинета и спортзала выполненные из горючего материала.	п.5.14* СНиП 21-01-97*, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	22.05.2018	
6	Не допускать в учебных корпусах № 1, № 2 и № 3 применение на путях эвакуации для отделки стен общего коридора зданий материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.6.25* СНиП 21-01-97*	22.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2018 г.

(квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2017г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Директор МКОУ «Сивухская СОШ»

Магомедов Магомедмирза Гаджиевич

(должность, фамилия, инициалы)

«29» июня 2017г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 39-99-99**